

Épület (önálló rendeltetési egység)

Rendeltetés: Lakó- és szállásjellegű

Cím: [REDACTED]

HRSZ: [REDACTED]


Az épület védettsége: Nem védett

Megrendelő

Név: [REDACTED]

Cím: Magyarország (HU)
8360 Keszthely

[REDACTED]

Energetikai minőség szerinti besorolás: **EE**

Átlagosnál jobb

Energetikai adatok

Fűtött alapterület: 39 m²

Összesített energetikai jellemző:

-méretezett érték: 179,95 kWh/m²a-követelményérték: 100 kWh/m²a

-a követelményérték százalékában: 179,95%

Korszerűsítési javaslat

Külső falak hőszigetelése 14 cm vtg EPS hőszigetelő rendszerrel Nyílászárókcsereje Ug 1,1 W/m²k üvegezésű , Uf 1,4 W/m²K műanyag tokszerkezetű hőszigetelt kivitelűreA javaslattal elérhető besorolás: **CC**

Megjegyzés

Tanúsítás módszere: Épületrész, számítással

A tanúsítvány kiállításának oka:
ingatlan adásvétel

Tanúsító szakember adatai

Név: VARGA ANDRÁS

Cím: 8360 Keszthely
Deák F. u. 68.

Telefon: 30-240-8455

Email: va-therm@freemail.hu

Jogosultsági szám: TÉ 20-50002 (MMK)

Alátámasztó munkarész:

-kelte: 2017. január 7.

-készítő szoftver megnevezése:

WinWatt 7.52 (2016. 12. 5.)

-azonosítója a tanúsítónál:

1/2017

Hiteles kiállítás dátuma: **2017. január 7.**-----
Alírás

(Pecset helye)