

## ENERGETIKAI MINŐSÉGTANÚSÍTVÁNY

Megrendelő neve:  
címe:

Az épület ( önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma:

Tanúsító neve: Varga András  
címe: 8360. Keszthely Deák F. u. 68.  
jogosultsági száma: ENt-SzK/20-0227


Az épület (önálló rendeltetési egység fajlagos primerenergia fogyasztása: **595 ( KWh/m<sup>2</sup>a )**

Referenciaérték az épület energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006.(V.24.)  
TNM rendelet alapján:

Követelményérték ( viszonyítási alap ) **219 ( KWh/m<sup>2</sup>a )**

Fajlagos hőveszteségtényező a követelményérték százalékában: **351 %**

Az energetikai minőség szerinti besorolás:



▲ Az összesített energetikai jellemző  
A követelményérték **271%-a**  
Besorolása : **Gyenge**

Javaslat:

Melléklet szerint

Egyéb megjegyzés:

A tanúsítvány kiállításának kelte: 2010.10.20.

Aláírás: